N Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечен вывод извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы	Основание: статья 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». НПБ 110-03 п.12. Статья 4, статья 54 п. 2. Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 5.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования п. 14.4 (Данное мероприятие вносится в Федеральный закон №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» с 13 июля 2014 года)	25.03.2016г.	
2.	В помещении кладовой установлена не противопожарная дверь с нормируемыми пределами огнестойкости	Основание: статья 4, статья 6, таблица № 24, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	25.03.2016г.	
3.	В помещении склада в подвальном помещении установлена не противопожарная дверь с нормируемыми пределами	Основание: статья 4, статья 6, таблица № 24, Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2. СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	25.03.2016г.	