

**Информация о результатах проверок
образовательных учреждений прокуратурой
за 2018 г.**

Наименование учреждения	Цель проверки	Выявленные нарушения	Документ, выданный проверяющим органом, дата, №	Было возбуждено дело об административном правонарушении (да/нет)	Был ли наложен штраф (да/нет)	Источник финансирования штрафа	Принятые меры по результатам проверок	Источник финансирования устранения предписания
-------------------------	---------------	----------------------	---	--	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--

Школа

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска	Проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»	1. Обучающимся предоставляются льготные комплекты неналужащего вида, отсутствуют льготные ботинки соответствующего размера 2. Правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования не приведены в соответствие с федеральным законодательством	1. Протест на правила приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования № 21-97-39/18 от 27.03.2018 г. 2. Предписание об устранении нарушений требований законодательства об образовании, об обеспечении здорового образа жизни детей, развитии физической культуры и спорта № 21-97-57/18 от 26.03.2018	нет	нет	--	1. Устранено. Правила приведены в соответствие законодательству 2. Не устранено. Привлечены к дисциплинарной ответственности: Гейдрих Г.И., заместитель директора по АХЧ, Лентина О.В., заместитель директора по УВР (приказ № 79-од от 30.03.2018 г.)	--		
Проверка	Не	проведена	специальная	Представление	об	нет	нет	--	Специальная	--

ГБОУ ООШ № 11 г.	Проверка о соблюдении требований	1. Отделка стен и потолка для проведения музыкальных и физкультурных занятий не	Предписание № 23/1/1 от 18.06.2018	нет	нет	--	Составл ены письма в	--	1. При наличии финансирова
Внеплановая проверка с целью проверки выполнения предписания № 97/1/1 от 28.09. 2017 года		1. Отделка стен и потолков зала для проведения музыкальных и физкультурных занятий не выполнена из материала класса КМО; 2. При выходе из группы «Капитошка» при перетале высот более 45 см отсутствуют ограждения с перилами; 3. Не представлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативно документов по пожарной безопасности (отделка полов). 4. Не представлены документы, подтверждающие, что отделка путей эвакуации выполнена в соответствии с требованиями нормативно документов по пожарной безопасности (помещения прибл. блока). 5. Не обеспечены на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зон в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Предписание № 06.07.2018 года	да	да	Личные средства	1. Заявка в НМБУ «Центр- сервис» от 12.01.20 18 2. Заявка в НМБУ «Центр- сервис» от 13.07.20 18	--	1. 14.01.2019г. 2. 14.01.2019г. 3. 14.01.2019г. 4. 14.01.2019г. 5. 14.01.2019г.

Новокуйбышевская структурная единица «Детский сад «Колоколчик»»	пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.	выполнена из материала класса КМ0	2. Не предоставлены документы, подтверждающие, что отделе путей эвакуации выполнена с требованиями нормативных документов (при выходе из спортзала, медпункта кабинета)	3. Автоматическая пожарная сигнализация складских помещений, расположенных на улице, находится в нерабочем состоянии	4. Допускается ненадежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на путях эвакуации	баланс содержания организуемого НМБУ «Центр сервис»	ния, требуются больших финансовых средств	2. Выполнено	3. При наличии финансирования, требуется больших финансовых средств	4. Выполнено
---	--	-----------------------------------	---	--	--	---	---	--------------	---	--------------

Структурное подразделение «Детский сад «Надежда»»

ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевская структурная единица «Детский сад «Надежда»»	Проверка исполнения требований пожарной безопасности	1. Не обеспечен вывод извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объекта.	2. В помещении кладовой установлена противопожарная дверь.	3. В помещении склада в подвальном помещении установлена противопожарная дверь.	4. В подвальном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	5. Люк выхода на кровлю из лестничной клетки выполнен	1. Не обеспечен вывод извещения о пожаре в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объекта.	2. В помещении кладовой установлена противопожарная дверь.	3. В помещении склада в подвальном помещении установлена противопожарная дверь.	4. В подвальном помещении отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	5. Люк выхода на кровлю из лестничной клетки выполнен	Предписание №98/1/1 от 28.09.2017 «Об устранении пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара»	нет	нет	нет	нет	Не устранили. Написаны служебные письма в НМБУ «Центр-сервис» (выполнение предписаний требует больших материя	Бюджетные средства	1. 25.10.2018	г.		
																			г.	2. 25.10.2018	г.	
																				г.	3. 25.10.2018	г.
																				г.	4. 25.10.2018	г.
																				г.	5. 25.10.2018	г.
																				г.	6. 25.10.2018	г.
																				г.	7. 25.10.2018	г.

Новокуйбышевская структурное подразделение «Детский сад «Дружайка»									
Структурное подразделение «Детский сад «Сказка»									
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевская структурное подразделение «Детский сад «Сказка»	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Структурное подразделение «Детский сад «Колокольчик»									
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевская структурное подразделение «Детский сад «Колокольчик»	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Структурное подразделение «Детский сад «Надежда»									
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевская структурное подразделение «Детский сад «Надежда»	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Информация о результатах проверок
образовательных учреждений Департаментом ветеринарии Самарской области
за 2018 г**

Наименование учреждения	Цель проверки	Выявленные нарушения	Документ, выданный проверяющим органом, дата, №	Было возбуждено дело об административн	Был ли наложен штраф (да/нет)	Источник финансирования оплаты штрафа	Принятые меры по результатам проверок	Источник финансирования устранения нарушения
				ОМ				

				Школа		правонарушения (да/нет)			
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска	Осуществление государственного ветеринарного надзора на территории Самарской области	Не выявлено	Акт проверки № 138 от 27.06.2018	--	--	--	--	--	--
Структурное подразделение «Детский сад «Лукайка»»									
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Лукайка»				--	--	--	--	--	--
Структурное подразделение «Детский сад «Сказка»»									
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Сказка»				--	--	--	--	--	--
Структурное подразделение «Детский сад «Колокольчик»»									
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Колокольчик»				--	--	--	--	--	--
Структурное подразделение «Детский сад «Надежда»»									
ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска структурное подразделение «Детский сад «Надежда»				--	--	--	--	--	--

Директор ГБОУ ООШ № 11

Н.В. Левина

